



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Уржумского района
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кировской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Уржум
(место составления акта)

«11» мая 2018г.
(дата составления акта)

13 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 38

По адресу/адресу: Российская Федерация, 613530, Кировская область, г. Уржум,
ул. Чернышевского, д. 4
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Уржумского
района по пожарному надзору №38 от 09 апреля 2018 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Уржумская детская школа искусств Кировской области»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» апреля 2018г. с 14 час. 00 мин до 15 час 00 мин Продолжительность 1 час. 00 мин.

«28» апреля 2018г. с 10 час. 00 мин до 10 час 30 мин Продолжительность 0 час. 30 мин.

«11» мая 2018г. с 11 час. 00 мин до 11 час 30 мин Продолжительность 0 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 2 час 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы
Уржумского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется
при проведении выезд- ной проверки):

Директор Муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования «Уржумская
детская школа искусств Кировской области» И.А. Поля-
кова 09.04.2018, 09⁰⁰

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения провер-
ки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Уржумского района
по пожарному надзору Бусоргина Татьяна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимено-
вание органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *Директор МКОУ ДО «Уржумская ДШИ Кировской области»*
И.А. Полякова

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
Здание школы г.Уржум, ул.Чернышевского, д.4			
1	Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа здания в лестничную клетку (из помещения № 15 в помещение №16 по техническому паспорту) составляет менее 1,2 м	Осн. ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123 от 22.07.2008г.) ст.4; п.8.1.12 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2009)	директор Полякова И.А.
2	Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа здания в лестничную клетку (из помещения № 15 в помещение №17 по техническому паспорту) составляет менее 1,2 м	Осн. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, п.8.1.12 СП 1.13130.2009	директор Полякова И.А.
3	Отсутствует противопожарная преграда препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (дверь эвакуационного выхода между помещением № 21 и помещением № 2 по техническому паспорту здания)	Осн. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, п.п. «д» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ)	директор Полякова И.А.
4	Лестничная клетка (помещение №22 по техническому паспорту) не имеет выхода наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.	Осн. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, п.4.4.6 СП 1.13130.2009	директор Полякова И.А.
5	Лестничная клетка (помещение №21 по техническому паспорту) не имеет выхода наружу на прилегающую к зданию территорию	Осн. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, п.4.4.6 СП 1.13130.2009	директор Полякова И.А.

	непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.		
6	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (помещение №21 по техническому паспорту) менее 1,2 м	Осн. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, п.4.4.1, п.8.1.5 СП 1.13130.2009	директор Полякова И.А.
7	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (помещение №22 по техническому паспорту) менее 1,2 м	Осн. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, п.4.4.1, п.8.1.5 СП 1.13130.2009	директор Полякова И.А.
8	Высота ограждения лестницы в лестничной клетке (помещение №21, №16 по техническому паспорту) менее 1,2 м	Осн. п.33 ППР, п.8.2.1 СП 1.13130.2009	директор Полякова И.А.
9	Высота ограждения лестницы в лестничной клетке (помещение №22, №17 по техническому паспорту) менее 1,2 м	Осн. п.33 ППР, п.8.2.1 СП 1.13130.2009	директор Полякова И.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор
Уржумского района по пожарному надзору
Т.С. Бусоргина
(должность, ФИО)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ ДО «Уржумская ДШИ Кировской области» И.А.Полякова

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » мая 2018г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, д. 5, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.
E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.

Директор И.А. Полякова	И.А. Полякова	
Директор И.А. Полякова	И.А. Полякова	
Директор И.А. Полякова	И.А. Полякова	

