

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, д.65, г.Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Уржумского района

(наименование органа государственного пожарного надзора, указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Уржум ул. Чернышевского, 25, тел. 2-11-74 (код 883363)

Предписание № 38/1/1-9

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Уржумская детская школа искусств Кировской области»

(внеплановая/ внеплановая, документарная/выездная)

законному представителю юридического лица, директору

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Уржумского района по пожарному надзору Баранова Д.А. от «09» апреля 2018 года № 38, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: 17 апреля 2018г. с 14 час. 00 мин до 15 час 00 мин, 28 апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин до 10 час 30 мин, 11 мая 2018г. с 11 час. 00 мин до 11 час 30 мин государственным инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Уржумского района Главного управления МЧС России по Кировской области ст. лейтенантом внутренней службы Т.С. Бу - (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

соргиной проведена внеплановая выездная проверка Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Уржумская детская школа искусств Кировской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, 613530, Кировская область, г.Уржум, ул.Чернышевского, д.4

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Преприятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Здание школы г.Уржум, ул.Чернышевского, д.4				
1	Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа здания в лестничную клетку (из помещения № 15 в помещении №16 по техническому паспорту) составляет менее 1,2 м	Осн. ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123 от 22.07.2008г.) ст.4; п.8.1.12 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2009)	01.09.2018	

2	Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа здания в лестничную клетку (из помещения № 15 в помещение №17 по техническому паспорту) составляет менее 1,2 м	Осн. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, п.8.1.12 СП 1.13130.2009	01.09.2018
3	Отсутствует противопожарная преграда препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (дверь эвакуационного выхода между помещением № 21 и помещением № 2 по техническому паспорту здания)	Осн. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, п.п. «д» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ)	01.09.2018
4	Лестничная клетка (помещение №22 по техническому паспорту) не имеет выхода наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.	Осн. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, п.4.4.6 СП 1.13130.2009	01.09.2018
5	Лестничная клетка (помещение №21 по техническому паспорту) не имеет выхода наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.	Осн. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, п.4.4.6 СП 1.13130.2009	01.09.2018
6	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (помещение №21 по техническому паспорту) менее 1,2 м	Осн. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, п.4.4.1, п.8.1.5 СП 1.13130.2009	01.09.2018
7	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (помещение №22 по техническому паспорту) менее 1,2 м	Осн. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, п.4.4.1, п.8.1.5 СП 1.13130.2009	01.09.2018
8	Высота ограждения лестницы в лестничной клетке (помещение №21, №16 по техническому паспорту) менее 1,2 м	Осн. п.33 ППР, п.8.2.1 СП 1.13130.2009	01.09.2018
9	Высота ограждения лестницы в лестничной клетке (помещение №22, №17 по техническому паспорту) менее 1,2 м	Осн. п.33 ППР, п.8.2.1 СП 1.13130.2009	01.09.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспари-

вания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор

Уржумского района по пожарному надзору

Т.С.Бусоргина

(должность, ФИО)

«11» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получила:



(подпись)



(подпись)

М.Л.П.*

Директор МКОУ ДО
«Уржумская ДШИ
Кировской области»

И.А. Полякова

(должность, фамилия, инициалы)

«11» мая 2018 г.